Prüfprotokoll für elektrische Geräte

Auftraggeber (Kunde):	Auftragnehmer (Prüfer):
Mustermann Musterstr. 1 12345 Musterstadt	Firma Thommel Ravensburg

Thommel
Industrie- & Handwerkerbedarf

Auftragsnummer: AB 648565

Prüfung nach:

⦿ DIN VDE 0701-0702:2008-06 ○ DIN EN 62353 (VDE 0751-1):2008-08 ○ Typ BF ○ Typ CF

Grund der Prüfung:

⦿ Wiederholungsprüfung ○ Änderung ○ Instandsetzung ○ Eingangsprüfung

Elektrisches Gerät/Arbeitsmittel (Prüfling):

Bezeichnung:	Handschleifer	Ident-Nr:	00002
Hersteller:	Fein	Serien/Inventar-Nr::	2012-03.0000218
Abteilung:	Werkstatt	Prüfablauf:	1 Geräte SK II
Prüfdatum:	07.01.2014 09:17:23	Prüfintervall:	12 Monate
P-Nenn:	0,35 kW	Leitungslänge:	5 m
Ltg-Querschnitt (mm²):	0,5 mm²	Leiteranzahl:	2
Bemerkung:			

Schutzklasse: ○ SK I ⦿ SK II ○ SK III

Prüfgerät: BENNING ST 750 Serien-Nr.: 3547520

Sichtprüfung bestanden: Ja

Messungen:

	Messwert	Grenzwert	Messverfahren:	Prüfung OK:
RISO LN-Körper	>100,0 MΩ	>2,0 MΩ	RISO LN-Körper	Ja
IB	0,005 mA	<0,500 mA	Differenz	Ja

Funktionsprüfung:

Spannung:	226,03 V	Strom:	0,57 A
Wirkleistung:	128,10 W	Scheinleistung:	128,78 VA
		Nächste Prüfung:	07.01.2015

Gesamtprüfung bestanden: **Ja**

Bemerkung:

Ort, Datum

Unterschrift Auftragnehmer (Prüfer)

QWP0036

© 2011 Benning Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG (BENNING PC-Win ST 750 V 1.07)